

CI/SFB	(29)	(K2)
CAW P10		
Uniclass JP10:L68114		

## Informácie o výrobku

### Popis

FB750 je ľahká, 4-hodinová protipožiarna bariéra pozostávajúca z dosky z minerálneho vlákna s jedinečným, identifikovateľným povlakom z elastomérového ablačného izolačného prostriedku na báze vody.

### Dei jHY#• Y

Na obnovenie prechodových servisných otvorov v stenách a podlahách priestoru, na zastavenie potenciálnej dráhy postupu horenia a zabezpečenie tepelnej, protipožiarna, dymovej a akustickej izolácie.

Pri použití s FS702 sú dosky FB750 vhodné na izoláciu okolo nasledujúcich typov rozvodov: rúrky z nehorľavých materiálov, káblové kanály, rebríky a koše (perforované alebo neperforované), vystužené káble, káble na prenos dát, káble vysokého napätia, káblové zväzky do 100 mm, tlmiče a potrubie.

Typické oblasti používania zahŕňajú: zariadenia pre zdravie a odpočinok, školy, univerzity, komerčné budovy, obchodné a priemyselné jednotky.

### 8cgh dbf j Y \_cgh

1200 x 600 x 50 mm  
Tolerancie: ±2,5 %  
140 kg/m<sup>3</sup>

### Balenie

Dodáva sa jednotlivo v zreteľne označených vreciach.

### Dostupnosť

Priamo od spoločnosti Tremco CPG. Vyrobené spoločnosťou Tremco CPG v UK.

## Pokyny na použitie

Pred aplikáciou si vždy prečítajte KBÚ (kartu bezpečnostných údajov), vyhlásenie o metóde a relevantné detaily pre aplikáciu.

### Df d f U j U

- Vyčistite všetky susedné povrchy, aby ste odstránili voľné častice, olej, mazivo alebo korozívne kovy.
- Zabezpečte, aby všetky rozvody prechádzajúce cez prechodový otvor do priestoru boli vhodné na použitie s FB750 a aby boli nainštalované tak, aby boli všetky zúčastnené strany spokojné.

- Identifikujte všetky typy rozvodov a zabezpečte, aby boli dostupné všetky výrobky (napr. izolované rozvodné rúrky si budú vyžadovať použitie FP302 a rúrky z horľavých materiálov si budú vyžadovať použitie FP160 alebo podobného utesňovacieho prostriedku Nullifire).

### bYH z VU

- Zmerajte veľkosť otvoru a príslušné stredové polohy všetkých prechádzajúce cez otvor do priestoru. Preneste tieto rozmery na povrch FB750. Typické požadované prekrytie povrchu je 75 mm.
- Stanovte najnižší počet požadovaných rezov a pomocou lupienkovej píly (alebo podobného nástroja) odrežte FB750 tak, aby bola možná inštalácia.
- Tesniacim tmelom FS702 utesnite oblasti otvoru, ktoré sa budú dotýkať FB750. Použite uvedený výrobok Nullifire na všetky rozvody spolu s navrhovaným umiestnením FB750.
- Nainštalujte odrezané kusy FB750 do otvoru tak, aby tesne priliehali ku všetkým substrátom, rozvodom alebo iným blízkym zariadeniam. Odrezané kusy sa musia zlepiť pomocou FS702 a nesmú sa montovať nasucho.
- Opakujte vyššie uvedený postup, aby sa materiál FB750 zhodoval s príslušnými typmi rozvodov, až kým nie je otvor utesnený.
- Pomocou FS702 podľa potreby zaškárujte a utesnite všetky spoje a okraje rozvodov po celej hĺbke a odstráňte všetky evidentné nepravidlosti, aby bola zabezpečená kompletná protipožiarna, dymová a akustická izolácia.
- Aplikujte pás prostriedku FS702 na okraj FB750, aby ste substrát spojili po oboch stranách.
- Zabezpečte, aby boli všetky rozvody správne ošetrené a spĺňali požiadavky na integritu a izoláciu priestoru.
- Ak sa má použiť dvojité izolácia FB750, odporúča sa, aby boli spoje podľa možnosti prekrývané.

### Skladovanie

Skladujte v suchom priestore pri teplote od -10 °C do +70 °C. Neskladujte priamo na betónovej podlahe.

### Doba skladovania

Neobmedzená, ak sa skladovanie vykonáva podľa odporúčaní.

**Nullifire**  
Smart Protection

# FB750

## Povlakové rúno

up to  
**240**  
mins



### Hlavné výhody

- 7YfhZ]\_cj Ubf' dcX U'9B' % \* \* ! ' .&\$- /9H5 %o#&' - &
- HYghcj Ubf' dcX U'6G' (+\* `VcX' &\$#&&
- HYghcj Ubf' dcX U'6G'9B' % \* \* ! '
- >YX]bY b ]XybhZ]\_z hcf' bU' j nghcdcj UbjY
- 5\_i gh]Wz ]nc`z VU
- 8na cj z ]nc`z VU
- HYghcj Ubf' ghU Yb a' j nXi Wca `Xc'&\$\$\$ DU
- J \cXbf' bU'dci ]hY j `dYj b W `UZYI ]V]`b W' \_cbYhfi \_Vz W' gh]Yb' U'bU' ]nc`z VU' `dcX z`ž \_XY'gU'bYj m Uxi `Y' i f ]h' nU U ]hY bcg "
- B`h\_U`a chbcg
- U\`c'gU'fY Y

CE  
ETA 17/0392

certifire  
Č. schválenia CF5343



# FB750

**Nullifire**  
Smart Protection

## CWfUbU'nXfUj JU'U'VYndY bcg

Pred použitím si musíte prečítať kartu bezpečnostných údajov a porozumieť jej obsahu.

## HYWbJW 'gYfj ]g

Spoločnosť Tremco CPG disponuje tímom skúsených technických obchodných zástupcov, ktorí poskytujú pomoc pri výbere a špecifikácii výrobkov. Pre podrobnejšie informácie, servis a poradenstvo, prosím, kontaktujte Zákaznícky servis na telefónnom čísle +421 45 672 2460

## Fi YbJY#nzfi \_U

Výrobky spoločnosti Tremco CPG sú vyrábané podľa pevných noriem kvality. Akýkoľvek výrobok, ktorý bol použitý (a) v súlade s písomnými pokynmi spoločnosti Tremco CPG a (b) v akejkoľvek aplikácii odporúčanej spoločnosťou Tremco CPG, ale ktorý bol preukázateľne chybný, bude bezplatne vymenený.

Nemôžeme sa zaručiť za informácie uvedené v tomto prospekte, hoci bol publikovaný v dobrej viere a v presvedčení o správnosti jeho obsahu. Spoločnosť Tremco CPG si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie výrobku bez predchádzajúceho upozornenia v zmysle politiky spoločnosti ohľadne trvalého vývoja a zlepšovania. a zabezpečenie vhodnosti a kompatibility všetkých prvkov pred začatím inštalácie a za dosiahnutie požadovanej zhody zodpovedá inštalatér.